

OŚROL.6341.8.3.2017.DW

Elbląg, dnia 29.03.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

Starosta Elbląski
podaje do publicznej wiadomości informację:

że na wniosek (data wpływu: 24.02.2017 r., uzupełniony 22.03.2017 r.) Pani Teresy Syc-Wójcik z NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. jawna, ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa działającej w imieniu i na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - wspólnego wylotu dla kanalizacji deszczowej i technologicznej (wód popłucznych) stacji uzdatniania wody Szopy (dz. 101/5 obręb ewidencyjny 0007 Karczowiska Górne), który zlokalizowany będzie w skarpie rowu melioracyjnego E-1 położonego na granicy działki 101/5 i 100/4,
2. wprowadzanie projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego E-1 wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody Szopy, w ilości:
 $Q_{\text{hmax}} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}} = 121,8 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{rmax}} = 44453 \text{ m}^3/\text{rok}$,
3. wprowadzanie projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego E-1 wód opadowych i roztopowych z terenu ze stacji uzdatniania wody Szopy w ilości:
 $Q_{\text{hmax}} = 131,4 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}} = 262,8 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{rmax}} = 1723 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Informuje się o możliwości wniesienia uwag i wniosków - w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu - tj. pn, wt, cz, - od 7.30 do 15.30, śr - od 7.30 do 17.00 oraz w pt - od 7.30 do 14.00 w terminie **od 29.03.2017 r. do 12.04.2017 r.**

Z up. STAROSTY
mgr inż. Krzysztof Gryg
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa